



191012340099

SZJY-TF-011-2018 A/1

检测报告

(2023) 捷盈 (水) 字第 (0131-2) 号



项目名称

张家港南光化工有限公司

排污许可证委托检测-2023年2月雨水

委托单位

张家港南光化工有限公司

苏州捷盈环境检测有限公司

二零二三年三月

检测报告说明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。
- 二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。
- 四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为6年。

地址：张家港经济技术开发区紫荆路南庄公寓4幢东侧101-102

邮编：215600

电话：0512-56385230

传真：0512-56385231

苏州捷盈环境检测有限公司
检测报告

检测类别：废水

任务号：20230131-2

采样地点	样品编号	采样日期	采样时间	样品状态	检测项目		
					pH值 (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)
DW002 雨水总排口	20230131-2S1-1	2023年 2月27日	13:40	无色、透明、无异味、 无浮油	7.6	20	12
	20230131-2S1-2		13:45	无色、透明、无异味、 无浮油	7.5	22	15
	20230131-2S1-3		13:50	无色、透明、无异味、 无浮油	7.6	21	16

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020



附表二：检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
1	空盒气压表	DYM3 型	SZJY-C028	2024.01.02
2	便携式 pH/电导率/溶解氧仪	SX836 型	SZJY-C059-1	2023.03.10
3	温湿度计	ST8817	SZJY-C031-7	2024.02.05
4	分析电子天平	FA2004	SZJY-C033	2024.01.02
5	数字显示瓶口电子滴定器	Titrette, 50ml	SZJY-C058-1	2023.08.28

以下空白

*****报告结束*****